

ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при
Правительстве Кировской области

Время проведения: 07.10.2021, -
16 час.30 мин.

Место проведения: каб. № 501,
здание Кировэнерго (ул. Спасская, 51а)

Вел заседание:

КОЛЕСНИКОВ Владимир Владимирович,
заместитель генерального директора - директор
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Кировэнерго», заместитель руководителя
штаба

Секретарь:

ПРОКОПЬЕВ Александр Анатольевич,
начальник отдела энергетики и
энергоэффективности министерства
строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области,
секретарь штаба

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1.	ЖУРАВЛЕВ Алексей Витальевич	заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, заместитель руководителя штаба
2.	МАХМУРОВ Андрей Владиславович	директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Кировской области, заместитель руководителя штаба
3.	ПУШКАРЕВ Андрей Александрович	первый заместитель директора - главный инженер ПАО «Россети Центр и Приволжье» - филиал «Кировэнерго»
4.	МАСЛОВ Андрей Викторович	заместитель главного инженера по оперативно - технологическому и ситуационному управлению - начальник центра управления сетями ПАО «Россети Центр и Приволжье» - филиал «Кировэнерго»
5.	КОПОСОВ Александр Николаевич	заместитель руководителя Западно- Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

№ 352-43-05-03-4805
13.10.2021

6.	НИКИТИНСКИЙ Александр Леонидович	заместитель начальника ГУ МЧС России по Кировской области, начальник управления гражданской обороны и защиты населения
7.	ЯМЩИКОВ Александр Николаевич	первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Горэлектросеть»
8.	МАНЫЛОВ Павел Сергеевич	начальник ОДС АО «Горэлектросеть»
9.	НОСКОВ Евгений Николаевич	и. о. главного инженера Кировской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»
10.	СОБОЛЬ Сергей Владимирович	главный специалист Кировского района Пермского предприятия МЭС – Филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
11.	ЧЕРАНЁВ Алексей Михайлович	начальник электротехнического отдела Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс»
12.	ПЕТРЕНКО Ольга Федоровна	начальник отдела информации КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» (дежурная служба штаба)

Повестка заседания:

Подведение итогов совместных учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения электросетевых объектов на территории Кировской области с участием муниципальных образований Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области, субъектов электроэнергетики, в том числе ТСО

ВЫСТУПИЛИ:

Руководители энергокомпаний доложили об итогах проведенных учений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию субъектов электроэнергетики о мерах по ликвидации массовых нарушений электроснабжения.
2. Проведенные совместные учения считать успешными с общей оценкой «Хорошо».

3. Штабу по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кировской области совместно с сетевыми организациями и УГИБДД УМВД России по Кировской области проработать вопрос взаимодействия с УГИБДД УМВД России по Кировской области при проведении аварийно-восстановительных работ по электроснабжению.

4. Учитывая отказ Кировского филиала ПАО «Т Плюс» в заключении соглашения по сбору и обмену информацией с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – соглашение), а также отсутствие ответа от Горьковской и Северной дирекций по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» по энергообеспечению о готовности заключения соглашения, рекомендовать Кировскому филиалу ПАО «Т Плюс», Горьковской и Северной дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» заключить соглашения в целях исполнения Регламента работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кировской области при ликвидации аварийных ситуаций (угрозы возникновения аварийных ситуаций) на объектах энергетики от 27.09.2021, Регламента взаимодействия Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральный штаб) и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения в субъектах Российской Федерации, утвержденного протоколом заседания федерального штаба от 12.02.2015 № 15, приказа Министра России от 04.06.2020 № 305/пр. Срок – 15.11.2021.


5. Дежурной службе штаба (Петренко О.Ф.) актуализировать соглашение между ГУ МЧС России по Кировской области и министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об осуществлении информационного обмена и взаимодействия при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кировской области от 29.10.2021 № 284/5/2020.

6. Рекомендовать Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»:

6.1. Ввести в работу ячейку фидера № 17 (КЛ-10 кВ ЦРП-ТП 5001) на ЦРП (пгт. Лянгасово) для обеспечения электроснабжения потребителей ТП 5001 согласно заявленной второй категории надежности. Срок 29.10.2021.

6.2. На ПС 110 кВ Лянгасово ввести в работу Т-2 для исключения выдачи в сеть 35 кВ кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых тяговой нагрузкой. Срок 30.10.2021.

Заместитель генерального директора –
директор филиала ПАО «Россети
Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»,
заместитель руководителя штаба



В.В. Колесников