

ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при
Правительстве Кировской области

Дата и время проведения: 28.12.2021, 16.00
Место проведения: каб. № 303 здания № 1
Правительства Кировской области

Вел заседание:

СЕЛЕЗНЁВ Игорь Николаевич, министр
строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области,
руководитель штаба

Секретарь:

ПРОКОПЬЕВ Александр Анатольевич,
начальник отдела энергетики и
энергоэффективности министерства
строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области,
секретарь штаба

Присутствовали:

ЖУРАВЛЕВ Алексей Витальевич	заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, заместитель руководителя штаба
ПЕТРЕНКО Ольга Федоровна	руководитель дежурной службы штаба
КОЛЕСНИКОВ Владимир Владимирович (в режиме ВКС)	заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго», заместитель руководителя штаба
МАХМУРОВ Андрей Владиславович (в режиме ВКС)	директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Кировской области, заместитель руководителя штаба
ГОГЛЕВ Алексей Владимирович (в режиме ВКС)	начальник Кировского района Пермского предприятия магистральных электрических сетей - филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
ЯМЩИКОВ Александр Николаевич (в режиме ВКС)	заместитель генерального директора - главный инженер АО «Горэлектросеть»

*452-43-03-01-прот
от 29.12.2021*

РОМАНОВ Андрей Витальевич (в режиме ВКС)	заместитель главного инженера филиала ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога
НОСКОВ Евгений Николаевич (в режиме ВКС)	и.о. главного инженера Кировской дистанции электрообеспечения Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
ПЕТРЕНКО Геннадий Олегович (в режиме ВКС)	главный инженер ОАО «Коммунэнерго»
КОПОСОВ Александр Николаевич (в режиме ВКС)	заместитель руководителя Западно-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
НИКИТИНСКИЙ Александр Леонидович (в режиме ВКС)	заместитель начальника ГУ МЧС России по Кировской области, начальник управления гражданской обороны и защиты населения
ТУПОНОГОВ Алексей Михайлович (в режиме ВКС)	главный инженер Филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»
КОРОМЫСЛОВ Юрий Борисович (в режиме ВКС)	директор Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
ПРОКОШЕВ Игорь Юрьевич (в режиме ВКС)	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении надежной работы объектов электроэнергетики в выходные и нерабочие праздничные дни в январе 2022 года.
2. О поддержании нормативного запаса топлива на котельной у ООО «Коммунальное предприятие» Котельничского района.

СЛУШАЛИ: О принимаемых мерах организациями электроэнергетики по обеспечению надежной работы объектов электроэнергетики в выходные и нерабочие праздничные дни в январе 2022 года.

Выступили: Селезнёв И.Н., Журавлев А.В., Колесников В.В., Махмутов А.В., Гоглев А.В., Ямщиков А.Н., Носков Е.Н., Петренко Г.О., Копосов А.Н., Тупоногов А.М., Петренко О.Ф.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию субъектов электроэнергетики о мерах по ликвидации массовых нарушений электроснабжения.

2. Рекомендовать руководству субъектов электроэнергетики Кировской области:

2.1. Установить особый контроль в выходные и нерабочие праздничные дни с 1 по 9 января 2022 года, 23 февраля 2022 года, с 6 по 8 марта 2022 года, с 30 апреля по 3 мая 2022 года, с 7 по 10 мая 2022 года, с 11 по 13 июня 2022 года, с 4 по 6 ноября 2022 года и 31 декабря 2022 года за работой персонала и технологического оборудования на объектах электроэнергетики.

2.2. Обеспечить готовность аварийных бригад к действиям в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций, готовность спецтехники, наличие аварийного запаса материалов, в том числе горюче-смазочных материалов.

2.3. Принять меры по усилению пожарной безопасности объектов организаций, режима охраны в целях недопущения проникновения на их территорию посторонних лиц.

2.4. Обеспечить бесперебойность топливообеспечения генерирующих объектов организаций Кировской области.

2.5. Организовать дежурство ответственных должностных лиц организаций Кировской области.

2.6. Направить списки ответственных работников организаций с указанием должностей и контактных телефонов в Департамент оперативного управления в ТЭК Минэнерго России (по адресу электронной почты ответственного дежурного Минэнерго России operfae@minenergo.gov.ru или по факсу (495) 631-89-21), а также в министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (по адресу электронной почты ответственного дежурного министерства d.minenergo@yandex.ru и tek-ako.kirov@yandex.ru).

2.7. Поручить ответственным работникам совместно с оперативно-диспетчерскими службами организаций электроэнергетики в случае возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций и иных событий на объектах электроэнергетики региона, повлекших или создающих угрозу наступления последствий для потребителей и персонала объектов электроэнергетики, незамедлительно информировать

ответственного дежурного Минэнерго России по телефонам (495) 631-90-98 или (495) 631-96-02, в т.ч. по адресу электронной почты operfae@minenergo.gov.ru, а также ответственного дежурного министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области по телефону 8-912-370-04-26, в т.ч. по адресам электронной почты d.minenergo@yandex.ru и tek-ako.kirov@yandex.ru.

3. Принять к сведению информацию администрации Котельничского района о сложившейся ситуации по обеспечению потребности и поддержания необходимого нормативного запаса топлива на котельной у ООО «Коммунальное предприятие». 23.12.2021 проведена выездная проверка в п. Юбилейный Котельничского района в целях осмотра котельной и мазутного хозяйства ООО «Коммунальное предприятие» для определения фактического наличия и расхода топлива на котельной. По состоянию на 23.12.2021 на котельной ООО «Коммунальное предприятие» имелось в наличии 300 тонн мазута. Запас указанного объема топлива при фактически суточном потреблении 6,5 тонн составляет 46 дней.

4. Рекомендовать руководству администрации Котельничского района совместно с руководством ООО «Коммунальное предприятие» обеспечить поддержание необходимого объема топлива для прохождения отопительного периода 2021/2022 года.

Министр, руководитель штаба



И.Н. Селезнёв

