

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кировской области

Дата и время проведения: 10.06.2022, 10.00

Место проведения: каб. № 213 здания № 1

Правительства Кировской области

Вел заседание: СЕЛЕЗНЕВ Игорь Николаевич, министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, руководитель штаба

Протокол вел: ПРОКОПЬЕВ Александр Анатольевич, начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, секретарь штаба

Присутствовали:

ФИО	Должность, организация
ЖУРАВЛЕВ Алексей Витальевич	заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, заместитель руководителя штаба
КОЛЕСНИКОВ Владимир Владимирович	заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго», заместитель руководителя штаба
МАХМУРОВ Андрей Владиславович	директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Кировской области, заместитель руководителя штаба
БЕРЕСНЕВ Сергей Александрович	директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс»
ГОГЛЕВ Алексей Владимирович	начальник Кировского района Пермского предприятия магистральных электрических сетей - филиала ПАО «ФСК ЕЭС»

№ 208-43-16-03-4/01
14.06.2022

ФИО	Должность, организация
КОПОСОВ Александр Николаевич	заместитель руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
КОРОМЫСЛОВ Юрий Борисович	директор Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
НИКИТИНСКИЙ Александр Леонидович	заместитель начальника ГУ МЧС России по Кировской области, начальник управления гражданской обороны и защиты населения
ПЕТРЕНКО Геннадий Олегович	главный инженер ОАО «Коммунэнерго»
ЯРАНЦЕВ Максим Леонидович	заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Горэлектросеть»
КОЛПАКОВ Денис Анатольевич	заместитель технического директора АО «Горэлектросеть»
МИЩИХИНА Ирина Александровна	заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области
МИХАЙЛОВ Максим Владиславович	руководитель региональной службы по тарифам Кировской области
ПЕТРЕНКО Ольга Федоровна	руководитель дежурной службы штаба
ПРОКОШЕВ Игорь Юрьевич	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора Правительства Кировской области
ЧУРАКОВ Александр Петрович	главный инженер ЭЧ-3 Кировской дистанции электроснабжения Горьковской железной дороги филиала ОАО "Российские железные дороги"
представители ТСО, (приглашенные)	
ДОЛГИХ Андрей Николаевич	директор ООО "Ремонтно-эксплуатационный центр "Цепели"

ФИО	Должность, организация
ПОНОМАРЕВ Виктор Леонидович	директор ООО "Распределительные электрические сети"
ЧЕРНЯДЬЕВ Сергей Евгеньевич	директор ООО "Вятэнергосервис"
ТРОФИМЦЕВ Вячеслав Витальевич	заместитель технического директора ООО «Молот-Оружие»;
РЫЖКОВА Елена Александровна	главный энергетик – начальник отдела ООО «Молот-Оружие»
ЧАЩИН Андрей Олегович	директор ООО "Вятская сетевая компания"
СЮЗЕВ Алексей Анатольевич	директор ООО "Вятская Энерго-Сберегающая компания"
ШУЛЯТИКОВ Вячеслав Вячеславович	директор ООО "Транском"
ГОРЯЕВ Валерий Евгеньевич	директор ООО «Новое энергетическое предприятие»
КАЗАКОВ Дмитрий Александрович	исполнительный директор ООО «Энергосфера», ООО "Энергобаланс Плюс"
ОСТАНИНА Наталья Сергеевна	представитель ООО "Восточная электрическая компания"
СОЗИНОВ Александр Сергеевич	представитель ООО «Региональная энерго-сетевая компания»
БАРАНОВ Олег Вячеславович	первый заместитель директора – главный инженер АО "Оборонэнерго"

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители ООО ЖКХ "Сети" поселок Левинцы Орчешский район, ООО "ТЕХ", МУП ЖКХ "Теплосети" ЗАТО "Первомайский".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Риски нарушения электроснабжения потребителей при лишении ТСО своих статусов и отсутствии тарифа на передачу электрической энергии с 01.01.2023. Планы по пользованию и эксплуатации электрических сетей ТСО с 2023 года. Возможные способы не допущения появления бесхозных сетей и снижения надежности электроснабжения потребителей.
2. Подготовка субъектов электроэнергетики к ОЗП 2022 – 2023 годов.
3. Меры по обеспечению надежности электроснабжения потребителей, запитанных с ПС 110 кВ «Чижи».

СЛУШАЛИ: **По первому вопросу:**

Выступили: Селезнев И.Н., Журавлев А.В., Михайлов М.В., представители ТСО.

По второму вопросу:

Выступили: Махмуров А.В., Гоглев А.В., Колесников В.В., Петренко Г.О., Колпаков Д.А., Чураков А.П., Береснев С.А., Копосов А.Н., Никитинский А.Л.

По третьему вопросу:

Выступили: Колесников В.В., Петренко О.Ф.

РЕШИЛИ: **По первому вопросу:**

1. Принять к сведению информацию руководства ТСО о планах по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (далее – ОЭСХ) с 01.01.2023 (прилагается).
2. ТСО еженедельно с 01.07.2022 представлять в штаб по пятницам отчет по установленной форме о принятых мерах по обслуживанию ОЭСХ до 01.11.2022.
3. Филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго», АО «Коммунэнерго» и АО «Горэлектросеть» представлять информацию о планах консолидации высвобождающихся ОЭСХ на 01 и на 15 число месяца до 01.11.2022.
4. Министерству строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области направить в адрес ТСО формы для сбора и обработки информации в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего протокола до 22.06.2022

По второму вопросу:

5. Принять к сведению информацию субъектов

электроэнергетики о проводимой работе по подготовке к ОЗП 2022-2023 г.г.

6. Субъектам электроэнергетики проводить работу и подготовку к ОЗП 2022-2023 г.г., выполнив все условия по подготовке ОЭСХ, и обеспечить индекс готовности к работе в отопительный сезон – 1. Срок – 01.09.2022.

7. ГУ МЧС России по Кировской области направить информацию в адрес министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» о замечаниях, выявленных МЧС при проверке исполнений требований данного постановления ресурсоснабжающими организациями. Срок – 24.06.2022.

8. ОАО «Коммуналэнерго» направить в министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства план мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к ОЗП 2022-2023 с указанием сроков и объемов финансирования. Срок – 24.06.2022.

9. Кировской дистанции электроснабжения Горьковской железной дороги филиала ОАО "Российские железные дороги" обеспечить надлежащую эксплуатацию и устранение аварийных отключений социально-значимых объектов в нормативные сроки или рассмотреть возможность передачи в смежные сетевые организации ОЭСХ. Проинформировать штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кировской области о принятом решении до 01.07.2022.


По третьему вопросу:

10. Филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго», АО «Горэлектросеть» и МУП «Водоканал» совместно проработать вопрос повышения надежности электроснабжения канализационно-насосных станций в г. Кирове, информацию сообщить в штаб до 01.08.2022.

11. ГУ МЧС России по Кировской области и филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» проработать вопрос повышения оперативности взаимодействия персонала при возникновении аварийных ситуаций на электроустановках. Срок – 01.07.2022.

12. Субъектам электроэнергетики обеспечивать безусловное исполнение Регламента работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кировской области при ликвидации аварийных ситуаций (угрозы возникновения аварийных ситуаций) на объектах электроэнергетики.

Министр,
руководителя штаба



И.Н.Селезнев

