

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения**  
**при Правительстве Кировской области**

**17 августа 2023 года**

*Время проведения:* 11-00  
*Место проведения:* каб. № 326  
здания № 1 филиала  
ПАО «Россети Центр и  
Приволжье» - «Кировэнерго»

Вел заседание: КОЛЕСНИКОВ Владимир Владимирович  
заместитель генерального директора – директор  
филиала публичного акционерного общества  
«Россети Центр и Приволжье» –  
«Кировэнерго», заместитель руководителя  
штаба.

Протокол вел: ЧЕГЛАКОВ Павел Владимирович, начальник  
отдела энергетики и энергоэффективности  
министерства строительства, энергетики и  
жилищно- коммунального хозяйства Кировской  
области, секретарь штаба.

Присутствовали:

ЖУРАВЛЕВ – заместитель министра энергетики и жилищно-  
Алексей Витальевич коммунального хозяйства Кировской области,  
заместитель руководителя штаба

БУРЛАКОВ – начальник отдела ИТМ ГУ МЧС России по  
Алексей Владимирович Кировской области, в режиме ВКС (по  
согласованию)

ГНЕТУЛЛО – главный государственный инспектор  
Михаил Владимирович Кировского территориального отдела по  
надзору в энергетике и котлонадзору Западно-  
Уральского управления Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и  
атомному надзору, в режиме ВКС (по  
согласованию)

*№ 143-13-03-05-1405*  
*17.08.2023*

- ИШУТИНОВ  
Виктор Валентинович – генеральный директор АО "Горэлектросеть"  
(по согласованию)
- МАНСУРОВ  
Дмитрий Игоревич – заместитель директора филиала АО «СО ЕЭС»  
ОДУ Урала, в режиме ВКС (по согласованию)
- ПОНОМАРЕВ  
Евгений Владимирович – директор филиала публичного акционерного  
общества «Россети» – Пермское предприятие  
магистральных электрических сетей Урала, в  
режиме ВКС (по согласованию)
- СЧАСТЛИВЦЕВ  
Сергей Владимирович – директор КОГКУ «РИАЦ ЖКХ»

ПОВЕСТКА: Отключение ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – ПС «Вятка» с  
неуспешным АПВ, механическое повреждение опоры № 81  
ВЛ 500 кВ.

СЛУШАЛИ: По вопросу повестки выступили: Колесников В.В., Журавлев  
А.В., Пономарев Е.В., Гнетулло М.В., Мансуров Д.И.,  
Бурлаков А.В.

- РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
  2. Филиалу АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала спланировать,  
организовать и закончить работы по замене поврежденной  
опоры ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – ПС «Вятка» в срок до  
23.08.2023
  3. Филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» -  
«Кировэнерго» и ЗАО племзавод «Октябрьский» быть  
готовыми оказать помощь и содействие в ликвидации  
аварийной ситуации при необходимости.
  4. Горьковская дирекция по энергообеспечению –

Зуевская дистанция электроснабжения Трансэнерго - филиала ОАО «Российские железные дороги» обеспечить круглосуточное нахождение на ПС 220 кВ «Бум. Комбинат» и ПС 220 кВ «Рехино» оперативного персонала, готового к переключениям до окончания аварийно-восстановительных работ.

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области оказать содействие в организации дорожного движения и доставке негабаритной техники и грузов из республики Удмуртия и с ПС «Вятка» до места проведения АВР в Куменском районе Кировской области.

6. Филиалу публичного акционерного общества «Россети» – Пермское предприятие магистральных электрических сетей Урала при ликвидации аварийной ситуации обеспечить информационное сопровождение действий в МЧС России по Кировской области на электронную почту: [cuks@43.mchs.gov.ru](mailto:cuks@43.mchs.gov.ru).

7. Рекомендовать территориальным сетевым организациям Кировской области ввести режим повышенной готовности на закрепленных электрических сетях в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Заместитель руководителя штаба

 В.В. Колесников

Секретарь штаба

 П.В. Чеглаков

