МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.10.2018 № 8-ИП

г. Киров

Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельных п. Оричи и с. Шалегово» ООО ТК «Теплосервис» на 2019-2026 гг.»

В соответствии с Положением о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 67-П, во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79:

Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельных п. Оричи и с. Шалегово» ООО ТК «Теплосервис» на 2019-2026 гг.». Прилагается.

Министр И.Ю. Редькин

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №3

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельных п. Оричи и с. Шалегово ООО ТК «Теплосервис» 2019-2026гг»	
(наименование регулируемой организации)	
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью Тепловая Компания «Теплосервис»
Местонахождение регулируемой организации	612080, Кировская область, пгт. Оричи, ул. Колхозная, д. 32
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2026гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Андрейкин Александр Иванович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(83354)22264 Адрес электронной почты: tktooo@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Редькин Игорь Юрьевич
Дата утверждения инвестиционной программы	09.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Рожкина Ирина Анатольевна 38-17-11
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Оричевского района Кировской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	612080, пгт Оричи, ул. К. Маркса 12
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Начальник управления муниципальной собственности Оричевского района О.А. Акимова
Дата согласования инвестиционной программы	11.09.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(83354)-2-12-57
Наименование органа исполнительной власти субъекта в области регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Кировской области
Местонахождение органа органа исполнительной власти субъекта в области регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	г. Киров, улица Дерендяева, 23
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель региональной службы по тарифам Кировской области Максим Владиславович Михайлов
Дата согласования инвестиционной программы	12.09.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы в органе исполнительной власти субъекта в области регулирования тарифов	(8332) 64-90-06
Руководитель регулируемой организации	Андрейкин Александр Иванович
М.П.	подпись

Форма 2-ИП ТС

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения "Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельных пгт. Оричи и с. Шалегово"
ООО ТК «Теплосервис »

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на **2019-2026годы**

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)											
				Наименование показатели (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам								Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов и целях подключения потребителей:																					
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																					
1.1.1																					
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																					
1.2.1.																					
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																					
1.3.1																					
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей																					
1.4.1																					
Всего по группе 1																					
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																					
2.1.1																					
Всего по группе 2																					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) потерь энергии от разных источников																					
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																					
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК	По причине коррозии трубопроводов, существует опасность прорыва тепловой сети в отопительный период, что может привести к серьёзной аварийной ситуации, либо к прекращению теплоснабжения объектов. Планируется реконструировать подземные участки тепловой сети с	**Всего по котельной ДК:**	**протяженность**	**м**	**450,2**	**450,2**	**2025**	**2026**	**968,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763,22**	**204,97**	**0**	**0**
			в том числе: участок жд Кирова 1Б - жд К.Маркса, 6 = 114м; компенсатор ул.Колхозная - ж/д Кирова, 1Б = 236м;	протяженность	м	350	350	2025	2025	763,22	0	0	0	0	0	0	0	763,22	0,00	0	0
			п. Оричи участок Котельная ДК - ТК у здания суда = 100,2м	протяженность	м	100,2	100,2	2026	2026	204,97									204,97		
3.1.2	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5		**Всего по котельной БМК-7,5:**	**протяженность**	**м**	**572**	**572**	**2019**	**2025**	**1468,98**	**0**	**489,62**	**0**	**0**	**598,49**	**0**	**0**	**380,87**	**0**	**0**	**0**
			в том числе: участок ТК Западная - жд 8 Марта 13 = 96 м; ТК - жд Западная 23а = 50 м; РЭС Южная 50 - жд Южная 48 = 20 м.	протяженность	м	166	166	2019	2019	489,62	0	489,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		участка тепловой сети с заменой теплоизоляционных материалов.	п. Оричи участки: жд Южная 44 - РЭС Южная 50 = 246 м;	протяженность	м	246	246	2022	2022	598,49	0	0	0	0	598,49	0	0	0	0	0	0
			п. Оричи участок жд К.Маркса 21 - К.Маркса 23 = 111 м; жд К.Маркса 23 - болерная = 49 м;	протяженность	м	160	160	2025	2025	380,87	0	0	0	0	0	0	0	380,87	0	0	0
3.1.3	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной с Шалегово		с. Шалегово участок Т1 - Т2 = 44м; участок Котельная - Т1 = 4м.	протяженность	м	48	48	2023	2023	292,56	0	0	0	0	0	292,56	0	0	0	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					
3.2.1	Реконструкция котельной бани	Для улучшения качества оказания услуг по теплоснабжению, экономии энергоресурсов, задействованных в производстве тепловой энергии, для облегчения обслуживания оборудования производственным персоналом, а также предотвращения аварийных ситуаций возникает необходимость реконструкции (модернизации) имеющегося оборудования котельной.	п. Оричи ул. Колхозная, д. 32,	Установленная мощность	МВт	1,2	1,2	2019	2026	1048,42	0	38,18	208,50	0	0	293,65	399,05	0	109,04	0	0
3.2.2	Реконструкция котельной ДК		п. Оричи ул. Молодёжная, д. 8	Установленная мощность	МВт	7,3	7,3	2019	2026	1387,25	0	349,58	349,58	0	0	408,66	128,78	0	150,65	0	0
3.2.3	Реконструкция теплового пункта и котельной БМК-7,5		п. Оричи ул. Карла-Маркса, д. 25а ; пгт. Оричи, ул. Западная, д. 27г	Установленная мощность	МВт	6	6	2019	2026	822,93	0	27,48	36,34	403,49	18,07	0	13,53	0	324,02	0	0
3.2.4	Реконструкция оборудования котельной ул. Есенина, д. 11		п. Оричи ул. Есенина, д. 11	Установленная мощность	МВт	0,093	0,093	2024	2026	109,85	0	0	0	0	0	0	16,01	85,00	8,84	0	0
3.2.5	Реконструкция котельной с. Шалегово		с. Шалегово ул. Совхозная, д. 7а	Установленная мощность	МВт	2,4	2,4	2019	2026	966,24	0	82,35	11,25	839,33	0	10,39	0	0	22,92	0	0
Всего по группе 3										7064,42	0	987,21	605,67	1242,82	616,56	1005,26	557,37	1229,09	820,44	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																					
4.1.1																					
4.1.2																					
Всего по группе 4																					
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																					
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																					
5.1.1																					
5.1.2.																					
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					
5.2.1.																					
5.2.2.																					
Всего по группе 5																					
ИТОГО по программе										7064,42	0	987,21	605,67	1 242,82	616,56	1 005,26	557,37	1 229,09	820,44	0	0

Руководитель регулируемой организации _____ **А.И. Андрейкин**

М.П.

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельных п. Оричи и с. Шалегово
ООО ТК «Теплосервис»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на **2019-2026 годы**

N п/п	Наименование показателя	Наименование объекта теплоснабжения	Ед.изм.	Фактические значения	Плановые значения								
					Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации							
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя		кВт·ч/Гкал										
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпускаемой в сеть.	Котельная Бани п. Оричи, Оричевского района	т.у.т./Гкал	0,350	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147
			т.у.т./м3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Котельная ДК п. Оричи, Оричевского района	т.у.т./Гкал	0,153	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527
			т.у.т./м3*										
		Тепловой пункт и котельная БМК-7,5 п. Оричи, Оричевского района	т.у.т./Гкал	0,158	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577
			т.у.т./м3*										
		Оборудование котельной ул. Есенина, д. 11 п. Оричи, Оричевского района	т.у.т./Гкал	0,165	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592
			т.у.т./м3*										
		Котельная с. Шалегово, Оричевского района	т.у.т./Гкал	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594
			т.у.т./м3*										
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей		Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы.		%	20,32	29,95	24,72*	26,92*	27,42*	27,92*	28,42*	28,93*	29,45*	29,95*

5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Котельная Бани п. Оричи, Оричевского района	Гкал в год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% от полезного отпуска тепловой энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Котельная ДК п. Оричи, Оричевского района	Гкал в год	2437,07	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915
			% от полезного отпуска тепловой энергии	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
		Тепловой пункт и котельная БМК-7,5 п. Оричи, Оричевского района	Гкал в год	1952,96	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33
			% от полезного отпуска тепловой энергии	21,4	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		Оборудование котельной ул. Есенина, д. 11 п. Оричи, Оричевского района	Гкал в год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% от полезного отпуска тепловой энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Котельная с. Шалегово, Оричевского района	Гкал в год	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612
			% от полезного отпуска тепловой энергии	22,5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
		Итого	Гкал в год	4866,642	4833,857	4833,857	4833,857	4833,857	4833,857	4833,857	4833,857	4833,857	4833,857
			% от полезного отпуска тепловой энергии	21,6	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		тонн в год для воды**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			куб.м. для пара***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.		в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.													
7.2.													

* в связи с тем, что доля реконстуируемого (модернизируемого) оборудования в общем количестве незначительна, то существенного уменьшения износа не предвидится

Руководитель регулируемой организации _____ **А.И. Андрейкин**

М.П.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельных пгт. Оричи и с. Шалегово" ООО ТК "Теплосервис"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																										
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей									Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности									Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпускаемой в сеть. (т.у.т/Гкал)								
		Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Котельная ДК пгт. Оричи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,153	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527	0,1527
2	Котельная БМК-7,5 пгт. Оричи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,158	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577	0,1577
3	Котельная с. Шалегово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594	0,1594
4	Котельная Бани пгт. Оричи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147	0,2147
5	Оборудование котельной ул. Есенина, д. 11, пгт. Оричи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,165	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592

Руководитель ресурсоснабжающей организации **А.И. Андрейкин**

М.П.

Форма N 4-ИП ТС

ООО ТК «Теплосервис»

(наименование регулируемой организации)

Показатели энергетической эффективности																	
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети									Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год								
Текущее значение	Плановое значение								Текущее значение	Плановое значение							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
42	43	44	45	46	47	48	49	50	55	56	57	58	59	60	61	62	63
2,392	2,3659	2,3659	2,3659	2,3659	2,3659	2,3659	2,3659	2,3659	2437,07	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915	2410,915
2,5	2,4913	2,4913	2,4913	2,4913	2,4913	2,4913	2,4913	2,4913	1952,96	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33	1946,33
2,172	2,1826	2,1826	2,1826	2,1826	2,1826	2,1826	2,1826	2,1826	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612	476,612
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель ресурсоснабжающей организации **А.И. Андрейкин**

М.П.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельных п. Оричи и с. Шалегово ООО ТК «Теплосервис»

в сфере теплоснабжения на 2019-2026 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)									
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы							
		Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Собственные средства**	7 064,42	7 064,42	987,21	605,67	1 242,82	616,56	1 005,26	557,37	1 229,09	820,44
1.1.	амортизационные отчисления	6 401,53	6 401,53	987,21	558,08	1 163,35	598,49	935,79	399,05	1 144,09	615,47
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	662,89	662,89		47,59	79,47	18,07	69,47	158,32	85,00	204,97
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение										
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг										
2	**Привлеченные средства**										
2.1.	кредиты										
2.2.	займы организаций										
2.3.	прочие привлеченные средства										
3	**Бюджетное финансирование**										
4	**Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг**										
	ИТОГО по программе	**7 064,42**	**7 064,42**	**987,21**	**605,67**	**1 242,82**	**616,56**	**1 005,26**	**557,37**	**1 229,09**	**820,44**

Руководитель ресурсоснабжающей организации _____ **А.И. Андрейкин**
Ф.И.О.

М.П.

График выполнения мероприятий и ввода объектов в эксплуатацию инвестиционной программы ООО ТК "Теплосервис" на 2019 - 2026 гг (реконструкция тепловых сетей)

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект теплоснабжения	объём работ			Период выполнения мероприятий	Объём финансирования тыс.руб	Год ввода объекта в эксплуатацию
			показатель	ед. изм	количество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК пгт. Оричи	Котельная ДК п. Оричи, Оричевского района	протяженность теплотрассы с кадастровым номером 43:24:000000:406 (участок жд Кирова 1Б - жд К.Маркса, 6 = 114м; компенсатор ул.Колхозная - ж/д Кирова, 1Б = 236м)	м	350	2025	763,22	2025
2	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК пгт. Оричи	Котельная ДК п. Оричи, Оричевского района	протяженность теплосети (участок Котельная ДК - ТК у здания суда = 100,2м)	м	100,2	2026	204,97	2026
3						**ИТОГО:**	**968,19**	X
4	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5 пгт. Оричи	Тепловой пункт и котельная БМК-7,5 п. Оричи, Оричевского района	протяженность теплосети (участки ТК Западная - жд 8 Марта 13 = 96 м; ТК - жд Западная 23а = 50 м; РЭС Южная 50 - жд Южная 48 = 20 м)	м	166	2019	489,62	2019
5	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5 пгт. Оричи	Тепловой пункт и котельная БМК-7,5 п. Оричи, Оричевского района	протяженность теплосети с кадастровым номером 43:24:051054:546 (участки: жд Южная 44 - РЭС Южная 50 = 246 м)	м	246	2022	598,49	2022
6	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5 пгт. Оричи	Тепловой пункт и котельная БМК-7,5 п. Оричи, Оричевского района	протяженность теплосети подземных участков сети ГВС 43:24:051054:548 (участки жд К.Маркса 21 - К.Маркса 23 = 111 м; жд К.Маркса 23 - болерная = 49 м)	м	160	2025	380,87	2025
7						**ИТОГО:**	**1 468,98**	X
8	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной с. Шалегово	Котельная с. Шалегово, Оричевского района	протяженность теплосети (участок Т1 - Т2 = 44м; участок Котельная - Т1 = 4м.)	м	48	2023	292,56	2023
9						**ИТОГО:**	**292,56**	X