МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.08.2019 № 3-ИП

г. Киров

О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго» «Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», утвержденной распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 29.05.2017 № 1-ИП.

В соответствии с Положением о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 67-П, во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79, на основании заявления ОАО «Коммунэнерго» о внесении изменений в инвестиционную программу «Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы»:

Внести в инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго» «Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», утвержденной распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 29.05.2017 № 1-ИП, следующие изменения:

1. Утвердить формы: № 1-ИП ТС «Паспорт инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» «Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», № 2-ИП ТС «Инвестиционная программа «Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», № 3-ИП ТС «Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» «Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», № 4-ИП ТС «Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО «Коммунэнерго» котельная МО Нолинское городское поселение, расположенная по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы», № 5-ИП ТС «Финансовый план ОАО «Коммунэнерго» инвестиционной программы «Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы» в новой редакции. Прилагаются.

2. Утвердить график выполнения мероприятий инвестиционной программы «Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы» в новой редакции. Прилагается.

И.о. министра Н.В. Мальков

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №3

Форма № 1-ИП ТС
Приложение 1
к инвестиционной программе
«Реконструкция имущественного комплекса котельной
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,
на 2018-2026 годы»
в редакции с учетом внесенных изменений

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ОАО «Коммунэнерго»
«Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,
на 2018-2026 годы»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Открытое акционерное общество «Коммунэнерго»
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 610035, г. Киров, Солнечный проезд, 4 Почтовый адрес: 610035, г. Киров, Солнечный проезд, 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор по экономике Демакова Светлана Геннадьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел: (8332) 52-48-27 e-mail: Demakova@komenergo.kirov.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	610019 г. Киров, ул. Либкнехта, 69
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. министра энергетики и ЖКХ Кировской области Мальков Н.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	12.08.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	64-10-48
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО Нолинское городское поселение
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	613440 Кировская область, г. Нолинск, ул. Спартака, 36
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации МО Нолинское городское поселение
Дата согласования инвестиционной программы	05.07.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Е.Н. Успенская (83368) 2-13-50

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Кировской области Руководитель Михайлов М.В. 25.07.2019
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	610020 г. Киров, Дерендяева, 23
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	64-90.06

Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» В.Н. Рябенко
М.П.

Форма № 2-ИП ТС

Приложение 2
к инвестиционной программе
«Реконструкция имущественного комплекса котельной
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,
на 2018-2026 годы»
в редакции с учетом внесенных изменений

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ОАО «Коммунэнерго»
(наименование регулируемой организации)

«Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,

на 2018-2026 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)													
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия (с учетом рекурсии)			Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам остаток финансирования									Остаток финансирования всего	в т.ч. за счет аванса за под-ключение
												2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Группа 1. Строительства, реконструкции или модернизации объектов в целях подключения потребителей																						
Группа 2. Строительства новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																						
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																						
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																						
4.1.	Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а	улучшение технических характеристик объекта концессионного соглашения, замена физически изношенного оборудования	котельная № 1 Нолинского ПК и ТС (г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а)	обеспечение требований теплопроизводительности системы горячего водоснабжения	-	нет	да	2018	2025	5 493,9	0,0	69,7	119,6	0,0	4 456,7	137,6	471,2	0,0	239,1	0,0	0,0	0,0
				расход электрической энергии	тыс кВт*час/год	98,3	73,5															
				обеспечение качества предоставления коммунальной услуги	-	нет	да															
				степень износа котла	%	100	50															
Всего по группе 4.										*5 493,9*	*0,0*	*69,7*	*119,6*	*0,0*	*4 456,7*	*137,6*	*471,2*	*0,0*	*239,1*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
Итого по программе:										**5 493,9**	**0,0**	**69,7**	**119,6**	**0,0**	**4 456,7**	**137,6**	**471,2**	**0,0**	**239,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Примечание: Форма заполнена в расчете по календарным годам.

Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» В.Н. Рябенко

М.П.

Форма № 3-ИП ТС
Приложение 3
к инвестиционной программе
«Реконструкция имущественного комплекса котельной
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,
на 2018-2026 годы»
в редакции с учетом внесенных изменений

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ОАО «Коммунэнерго»

«Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,

на 2018-2026 годы»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения										
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3	5299,0	5694,1	7615,4	7615,4	7615,4	7615,4	6128,0	6128,0	6128,0	5694,1	5694,1
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпускаемой в сеть	т.у.т./Гкал											
		т.у.т./м^3*											
	в том числе												
2.1.	котельная № 1	т.у.т./Гкал	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч											
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	100	50	100	100	100	100	10	20	30	40	50
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	635,2	628,4	706,3	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4
		% от полезного отпуска тепловой энергии											
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **											
		куб. м для пара ***											
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды											

Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» _____ В.Н. Рябенко

Форма № 4-ИП ТС
Приложение 4
к инвестиционной программе
«Реконструкция имущественного комплекса котельной
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,
на 2018-2026 годы»
в редакции с учетом внесенных изменений

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ОАО «Коммунэнерго»
«котельная МО Нолинское городское поселение, расположенная по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а
на 2018-2026 годы»

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																				
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей										Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности									
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	котельная											0,000	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
2	все тепловые сети котельной	0,517	1,551	1,034	1,034	1,034	1,034	0,517	0,517	0,517	0,517										

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																															
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть										Относительные величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети										Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям									
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	котельная	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161																				
2	все тепловые сети котельной											2,107	2,399	2,135	2,135	2,135	2,135	2,135	2,135	2,135	2,135	635,2	706,3	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4	628,4

Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» _____ В.Н. Рябенко

М.П.

Форма № 5-ИП ТС
Приложение 5
к инвестиционной программе
«Реконструкция имущественного комплекса котельной
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,
на 2018-2026 годы»
в редакции с учетом внесенных изменений

Финансовый план
ОАО «Коммунэнерго»
на осуществление инвестиционной программы

«Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, на 2018-2026 годы»

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)											
		по видам деятельности	Всего	2017	по годам реализации инвестпрограммы								
		теплоснабжение			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Собственные средства**	**4 580,4**	**4 580,4**	**207,6**	**559,4**	**429,8**	**400,2**	**534,3**	**800,6**	**762,4**	**886,1**	**0,0**	**0,0**
1.1	амортизационные отчисления	4 580,4	4 580,4	207,6	559,4	429,8	400,2	534,3	800,6	762,4	886,1	0,0	0,0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение												
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг												
2	**Привлеченные средства**												
2.1	кредиты												
2.2	займы организаций												
2.3	прочие привлеченные средства												
3	**Бюджетное финансирование**												
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**												
5	**ИТОГО по программе**	**4 580,4**	**4 580,4**	**207,6**	**559,4**	**429,8**	**400,2**	**534,3**	**800,6**	**762,4**	**886,1**	**0,0**	**0,0**

Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» _____ В.Н. Рябенко

М.П.

Приложение 9
к инвестиционной программе
«Реконструкция имущественного комплекса котельной
МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а,
на 2018-2026 годы»
в редакции с учетом внесенных изменений

График выполнения мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. без НДС	Срок финансирования мероприятия								Срок ввода в эксплуатацию
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Реконструкция системы горячего водоснабжения котельной	215,723									
	в том числе замена теплообменников (2 шт.)	215,723		101,1			114,7				2019; 2022
2	Реконструкция насосной группы	304,371									
	в том числе										
	замена насоса контура ГВС (1 шт.)	59,074	59,1								2018
	замена сетевых насосов (2 шт.)	245,297				245,3					2021
3	Реконструкция системы водоподготовки	199,219									
	в том числе										
	замена установки для умягчения воды	123,212								123,2	2025
	приобретение насоса для хим.промывки	76,007								76,0	2025
4	Замена газового котла КВСа-2,0 (ВК21)	3 468,389									
	в том числе										
	ПИР, материалы	2 508,182				2 508,2					2021
	СМР	960,207				960,2					2021
5	Установка щитов управления с приводами частотного регулирования (3шт.)	392,697									
	в том числе										
	Установка щитов управления с приводом частотного регулирования НСП40.1-33,0-11ч-УХЛ3.IP41	392,697						392,7			2024
	ИТОГО:	**4 580,4**	**59,1**	**101,1**	**0,0**	**3 713,7**	**114,7**	**392,7**	**0,0**	**199,2**	

Главный инженер Г.О. Петренко