

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»

М.А. Кузьмин
Ка Кононов М.А.

«26» 09 2018г.

АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Договор №33-2018/Р от 28.04.2018г
Кировская область, г.Уржум, ул.Кирова,7 (система электроснабжения)
(адрес многоквартирного дома)

Члены комиссии:

представитель заказчика: Консультант отдела капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта» Булатов Станислав Олегович
(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ» Мерзаев В В
(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органа местного самоуправления: глава администрации Уржумского городского
поселения Милюзин Андрей Орестович
(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: главный инженер проекта ООО «Инженерная фирма
«Стройпроект» Окатьева С.А.
(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: инженер ООО «Кировская Строительная Организация»
Шайхутдинов Равиль Гарафутдинович
(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель в лице жильца многоквартирного дома: *кв.10 Бусыгина Елена Сергеевна*
(Ф.И.О., должность – полностью)

УСТАНОВИЛА:

При обследовании дома выявилось расхождение фактически необходимых объемов работ со сметными. Учитывая пожелания собственников и для качественного проведения капитального ремонта в соответствии с ПУЭ и правилами противопожарной безопасности многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Уржум, ул. Кирова,7 комиссия решила:

Добавить в смету:

1. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» - 16 токоприемников
2. Измерение сопротивления изоляции – 16 линий
3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 2 точка
4. Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя – 1 измерение

Данный акт является основанием для внесения изменений в проектно-сметную документацию (с увеличения сметной стоимости капитального ремонта, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов п. 3.3 договора №33-2018/Р от 28.04.2018г.) и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

Члены комиссии:

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОКР И СК
П. В. БРЯЗГИН

Булатов С.О.
(подпись)

Представитель подрядчика:



Мартынова Е.В.
Мерзаев В.В.
(подпись)

Представитель проектной организации:

Окатьева С.А.
(подпись)

И.о. главы администрации
Представитель органа местного самоуправления:

А. А. Артемьев
Милюзин А.О.
(подпись)

представитель строительного контроля:



Шайхутдинов Р. Г.
(подпись)

представитель в лице жильца многоквартирного дома:
(подпись)

Турсынбаев Е.С.
Турсынбаев 89123720534

Примечание. Все пункты акта приемки подлежат заполнению в обязательном порядке, подписи членов приемочной комиссии заверяются печатью организации, за исключением подписи граждан.